



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000236

Client : BLAIZOT RENAUD

Contact : 0664541156 0664541156

Crée par Axel STRINI

le 18/09/2024

Expire le 17/12/2024

106 RUE DU PIN D'ALEP
83260 LA CRAU

Heure prévue : 14:00

Notes

BETON AUTO LISSANT
DALLE PISCINE EXT POUR POSER PISCINE EN BOIS DESSUS
6.2M3 A VERIFIER

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 8x4 6x4 4x4

Pompes 28ml 27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

BIEN LIRE LE CR __ Coulage d'une dalle pour poser une piscine __ Terrassement lors de la visite non effectué __ 2 options proposées au client __ Coulage à la pompe de la route __ Protection des sols obligatoire et prévoir pour lavage des toupies __ S'organiser avec les voisins car nous bloquerons une partie de la boucle dans le lotissement __ Et retour bac plein __ Ou __ Selon le terrassement passage par le côté avec les 4x4 coulage en direct béton S5 __ Cubage 6,2 selon client faire un devis avec 3 toupies 4x4 __ Faire la proposition des options au client

Rapport généré le 18/09/2024 à 17h19 par Fabien FERRARO.