



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000275

Client : I.M.Z

Contact : 0780810758

Crée par Axel STRINI

le 20/09/2024

Expire le 19/12/2024

IMPASSE BISKAR
83000 TOULON

Heure prévue : 14:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle intérieur rénovation __Le client souhaite couler en direct et se fabrique

une goulotte __Accès toupie 6x4 en marche arriere dans impasse __Pas dinterdiction
__Veillez à ne pas avoir de voiture de garer au début de limpasse et également le long
pour permettre à la toupie de passer __Prévoir big bag pour lavage goulotte toupie__Si
coulage a la pompe-> BQA avec 10ml de tuyaux __Prévoir 2 sacs de ciments pour
amorçage __Vidange et lavage pompe en centrale

Rapport généré le 23/09/2024 à 10h53 par Stebane GARCIA.