



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000567

Client : BATIHAUS

Contact : 0647427902

Crée par Liza SINI

le 09/10/2024

Expire le 07/01/2025

40 AVENUE DES LAVANDES
83150 BANDOL

Heure prévue : 06:00

Notes

7h30 voir pour passer dans l'impasse au dessus coulage derriere la maison

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 4x2 8x4 8x2

Pompes BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage par la rue des oliviers à bandol __ Confirmer cubage formule et cadence avec client __ Faire deux offres au client __ 1 BQA 25 m de tuyaux avec 4x2__(ils descndent dans la petite impasse si les branches gênantes sont coupées)__ 2 BQA avec 60m de tuyaux plus 1 technicien supp facturé 500€__ Avec 8x4 en restant à l'entrée de l'impasse il faut faire lever les voitures sur le parking __ Dans les deux solutions il faut prévoir la protection de la voirie plus la protection du chemin de la tuyauterie si coulage du parking __ Et prévoir pour le lavage des toupies __ Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage BQA et lavage centrale

Rapport généré le 21/10/2024 à 09h03 par Fabien FERRARO.