



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000640

Client : MOMBELLO

Contact : 0616392500

Crée par Elodie MARCHAY

le 14/10/2024

Expire le 12/01/2025

1844 AVENUE PIERRE AUGUSTE RENOIR
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 11:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 4x2 6x4 6x2 8x4 8x2

Pompes 20ml 27ml 28ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage coursive R 1 formule dallage passage hélicoptère __Confirmer cubage formule cadence avec



client __2 possibilités __Avec pompe plus 1 technicien supp 45/50 mètres de tuyaux __Prévoir 0,5 m3 coulis amorçage vu avec client d'amorcer la colonne dans le passage en dessous et d'étaler en sous couche et de prévoir la protection des baie vitrée __Ou avec BQA 70/75 m de tuyaux prévoir un technicien supp facturé 500€__Confirmer avec Julien la formule car le dosage d'accélérateur est différent __Prévoir 3sacs de ciment pour amorçage __Confirmer lavage sur place