



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000848

Client : GEM'CLOTURES

Contact : 0620396510

Crée par Liza SINI

le 30/10/2024

Expire le 31/12/2024

51 RUE DE COLMAR SUR LE BAS FARRON
83200 TOULON

Heure prévue : 12:00

Notes

CHANTIER PREVU FIN NOVEMBRE DEBUT DECEMBRE

RAPPELER LE 7/11/24 POUR RDV LE 08/11

0622006758

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 8x4 8x2

Pompes 27ml 28ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage fondation __ Coulage depuis la rue sans blocage mais prévenir voisinage (impasse) __ Accès pompe 27ml ou 28ml avec 10ml de tuyaux __ Protection sols obligatoire __ Prevoir 3 sacs de ciments pour amorçage pompe __ Toupie 8x2 ou 8x4 en marche arrière dans impasse __ Prevoir big bag lavage goulotte toupies __ Vidange et lavage pompe en centrale

Rapport généré le 12/11/2024 à 12h14 par Stebane GARCIA.