



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000856

Client : ALR CONSTRUCTIONS

Contact : 0618683185

Crée par Liza SINI

le 30/10/2024

Expire le 28/01/2025

17 DESCENTE DES IRIS LOTISSEMENT DES IRIS QUARTIER
FOURS A CHAUX
83200 LE REVEST LES EAUX

Heure prévue :
14:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00180972 | CONSULTATION BPE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies 4x4 4x2

Pompes 27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage fondation pour mur de soutènement __ Confirmer cubage formule cadence avec client __ Pompe 27 avec 2 tuyaux pour l'endroit le plus loins __ Prévoir 2 sacs de ciments pour amorçage __ Protection des sols obligatoire prévenir les voisins que nous bloquerons l'accès au fond de l'impasse et faire sortir les voitures avant notre arrivée

__ Prévoir une aire de lavage pour les toupies __ Charger les toupies avec 0,5 de moins que leur capacité max __ La pompe doit rentrer en marche avant et les toupies en arrière du bout de l'impasse

Rapport généré le 31/10/2024 à 14h42 par Fabien FERRARO.