



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24001364

Client : REMY SERVICE

Contact : 0650418070

Crée par Liza SINI

le 09/12/2024

Expire le 31/12/2024

210 CHEMIN DE PIEDARDANT VENIR PAR ROUTE COTE JEAN
MONNET
83190 OLLIOULES

Heure prévue :
09:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage d'une allée menant à une habitation __Béton S4 conseillé chemin plat
__Interdiction 3t5__Vu avec client possibilité de démonter le portail si besoin __Bien
informer le client sur le temp de vidange 7min par m3__Faire dérogation rapidement
pour coulage janvier

Rapport généré le 12/12/2024 à 14h33 par Fabien FERRARO.