



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001667

Client : MARIANA PISCINES

Contact : 0680351674

Crée par Stephan DA SILVA

le 03/01/2025

Expire le 03/04/2025

765 ROUTE DE LA MOTTE  
83490 LE MUY

Heure prévue : 08:00

## Notes

appeler 1h avant d'y etre  
coulage piscine

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	6
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFLUX 7110	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12.1
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFLUX 7110	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	18.1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

27ml

20ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Pompe 20/27\_Lavage chantier\_1er camion s2blocage\_2ème camion s4 agglos\_Le reste en s2 radier en pente\_Confirmer les cubages avec le client pour la plasticité du béton\_Pas besoin de derro chemin privé \_Le chantier se trouve à 1 km après l.interdiction 19 t du tuyau donc la non plus pas besoin de dérogation\_Attention si pluie terrain boueux