



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001811

Client : NORMAND SABRINA

Contact : 0672052911

Crée par Axel STRINI

le 15/01/2025

Expire le 15/04/2025

2 IMPASSE DU PALMIER HAMAUX DU MAS DE BRUN
83390 PUGET VILLE

Heure prévue : 11:00

Notes

lundi toute la journée dispo
mardi toute la journée dispo
pas dispo vendredi

mettre chemin de l'amandier sur GPS
aller au bout du chemin et appeler la cliente.

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 6x2 6x4

Pompes BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle de terrasse __Attention interdiction 19t dérogation obligatoire pour 6x4 ou 6x2 sinon 4x2 __Accès pompe BQA par le garage avec 25MI De tuyaux __Bien protéger le sol du garage avec du polyane __Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage __Toupie 6x4 6x2 (si dérogation) __Prévoir vidange et lavage pompe en centrale

Rapport généré le 21/01/2025 à 10h59 par Stebane GARCIA.