



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002136

Client : MGM

Contact : 0650968422

Crée par Liza SINI

le 06/02/2025

Expire le 07/05/2025

11 CORNICHE DU CHATEAU DOMAINE DU GAOU BENAT
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 09:00

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Coulage piscine radié et mûr soutènement

BQA 55/60 m de tuyaux prévoir un technicien supp facturé 500€

Prévoir 2sacs de ciment pour amorçage

Retour lavage centrale

Prévoir un point d'eau avec tuyaux pour lavage tuyauterie et une aire de lavage pour toupie

Confirmer cubage formule cadence avec client

Béton retardé conseillé vu la distance

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 10/02/2025 à 08h58 par Fabien FERRARO.