



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003431

Client : MONTANO PASCAL

Contact : 0669962834 0669962834

Crée par Stephan DA SILVA

le 25/04/2025

Expire le 24/07/2025

30 GRAND RUE  
83136 MEOUNES LES MONTRIEUX

Heure prévue : 08:00

## ### Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 10m

## ### Photos et Commentaires

Coulage plancher rénovation

Attention interdiction 13 t dérogation obligatoire

Autorisation de voirie avec blocage obligatoire

Accès pompe 20ml avec 10ml de tuyaux

Prévoir une emplacement avec un tuyaux d'eau pour laver les tuyaux sur le chantier impératif

Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage pompe

Toupies 4x2 ou 4x4

Prévoir big bag lavage goulotte toupie

Vidange et lavage pompe en centrale

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1