



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003434

Client : CR TERRASSEMENT

Contact : 0613485963

Crée par Patrice PELAGALLI

le 25/04/2025

Expire le 24/07/2025

370 ROUTE DU GENERAL DE GAULLE
83200 LE REVEST LES EAUX

Heure prévue : 10:00

Notes

VISTE POUR EVALUER LES VEHICULES QUI POURRONT ACCEDER AU CHANTIER
POUR COULER UNE PISCINE ET UN GARAGE.

MERCI.

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage piscine titanblock

Accès pompe 20ml , le client doit élargir le chemin ainsi que le plate-forme pour permettre a la pompe de manœuvrer et surtout de repartir en marche avant

Toupies 4x4 charges à 2.5m3

Lavage pompe sur chantier impératif

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 05/05/2025 à 15h39 par Stebane GARCIA.