



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003963

Client : BARBATANO MARC

Contact : 0684980869 0684980869

Crée par Elodie MARCHAY

le 04/06/2025

Expire le 02/09/2025

366 CHEMIN DE L OLIVERAIE LOTISSEMENT LE CLOS DE L
OLIVERAI
83190 OLLIOULES

Heure prévue :
11:00

Personne sur place

CLIENT PAR TÉLÉPHONE _CHANTIER ACCESSIBLE _MAÇONS SUR PLACE _RAPPORT V2

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Suite à mon passage sur ce chantier :

Effectivement en l'état pas possible de déplier une flèche de pompe par rapport à la ligne électrique.

Mais il y'a deux possibilités :

vu avec le maçon sur place de faire en lever les tas de



terre devant la maison et faire arranger la petite marche pour accéder à l'endroit de la stabilisation.

Pour pouvoir manœuvrer à distance convenable de la ligne

si temps humide ou pluvieux ne pas faire si pluie

ou avec une BQA avec 20/25 de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage.

Il faudra prévoir des madriers en travers des murs pour poser les tuyaux. Si BQA pas besoin de terrasser

Bonne journée si besoin d'infos appel moi, je vais quand même appeler Mr Barbatano pour faire le point avec lui suite à la visite



2

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

