



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004038

Client : AVDM\*\*\*

Contact : 0630372535 0637714640 0630372535

Crée par Liza SINI

le 11/06/2025

Expire le 09/09/2025

930 AVENUE DE FONT BRUN  
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 06:00

### Personne sur place

GUILLAUME SUR PLACE \_CR V2

### Les Camions

Toupies

8x4

8x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 100m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Coulage quai pour garage à bateau coffrage immergé

Dalle béton et escalier

BQA 80/100m de tuyaux

1 technicien supp

Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec Guillaume déroulement du coulage

Commencer par le garage à bateau au plus loins de l'ouvrage ressortir par la dalle et finir par l'escalier

Sur la fin du quai les maçons récupérerons du béton pour ne mettre dans l'escalier pour éviter que le béton sorte par les coffrages

Béton prise mer confirmer formule avec client

Pour le lavage toupie se faire indiquer l'endroit où les chauffeurs doivent laver car il ne faut pas de laitance autour des arbres

Les positionnements des véhicules ont été validé avec Guillaume

Prévoir protection du cheminement de la colonne tuyaux

Prévoir de passer la colonne sur le coffrage de l'escalier prévoir des madriers en travers pour poser la colonne

### BÉTON RETARDÉ

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1