



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004087

Client : BATIBLOC

Contact : 0676193773 0676193773

Crée par Patrice PELAGALLI

le 16/06/2025

Expire le 14/09/2025

19 ZAC DE LA GRENETTE
83200 LE REVEST LES EAUX

Heure prévue : 12:00

Notes

VISITE POUR EVALUER LES VEHICULES QUI POURRONT ACCEDER AU CHANTIER.

CONTACT SUR PLACE : MR DELKHELFA 06 42 04 68 29

MERCI

Personne sur place

JEFFREY 0749594913

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage piscine système Bonifay

BQA35/38 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Lavage centrale

Prévenir voisin que nous bloquerons l'accès à l'impasse

Interdiction 3t5

Prévoir protection voirie et aire de lavage toupie

Béton retard

Rappeler client sur place sur la fiche

CEST LE BON NUMÉRO

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/06/2025 à 14h44 par Fabien FERRARO.