



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004156

Client : BATIBLOC

Contact : 0631633216 0749594913

Crée par Patrice PELAGALLI

le 20/06/2025

Expire le 18/09/2025

182 CHEMIN DE LA VIEILLE VALETTE
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 13:00

Notes

RENDU SUR PLACE LE 20/06 CHANTIER DEJA VISITE
LE CLIENT ET PASSE PAR UNE DEUXIEME ENTREPRISE POUR AVOIR UN
DEUXIEME DEVIS DEJA EN ATTENTE POUR FAIRE UN ESSAI A VIDE A ORGANISER
SEMAINE 26

VISITE POUR EVALUER LES VEHICULES POUVANT ACCEDER AU CHANTIER POUR
COULER UNE PISCINE.

CONTACTS SUR PLACE : MR GEAY 06 31 63 32 16 ET LE 07 49 59 49 13 (EMPLOYE
DE BATIBLOC)

Personne sur place

MR GEAY CLIENT FINAL SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 80m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage piscine a déterminer quelle type de mise en œuvre (swim bloc ou dalle et agglo)

adapté béton selon mise en œuvre (si besoin de blocage béton ferme)

BQA 70/80 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

1 technicien supp

si agglo banché prévoir des madriers en travers de l'ouvrage pour poser et faire glisser la colonne de tuyaux

béton retardé

Nous avons fait un essai a vide le 30.06 la toupie ne rentre pas dans le chemin du client
prévoir blocage de voirie avec autorisation du chemin de la vielle valette

et s'organiser avec les riverains du fond du chemin pour les prévenir que l'accès sera bloqué

des branches gènes dans le chemin prévoir de les couper a la demande au passage des toupies

prévoir aire de lavage pour toupies

2 entreprises sur le dossier celle du CR et BRIKAPRO sous le DEV-BPE25003181

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
-----------	---------------------	----------

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 01/07/2025 à 17h04 par Fabien FERRARO.