



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004385

Client : ENTREPRISE NOUIRA

Contact : 0631782694 0631782694

Crée par Vincianne JOFFRE

le 10/07/2025

Expire le 08/10/2025

30 RUE GRAMMONT
83610 COLLOBRIERES

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

2 MAçONS SUR PLACE _RDV AVEC WAEL A 14H30 SUR CHANTIER IL N'éTAIT PAS PRéSENT IL A ENVOYé 2 MAçONS

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Photos et Commentaires

V2 BETON RETARDE

Coulage plancher R 1

ATTENTION ce faire confirmer si coulage de l'escalier en même temp, a ce moment la il faudra un S3 en premier camion et commencer par l'escalier

(les maçons ne comprenais pas trop)

Vidange betobag et lavage centrale

DEMANDE BLOCAGE DE VOIRIE ET DEROGATION 16T

Protection de la voirie avec polyane ou bâches obligatoire

Prévoir pour lavage toupie

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/07/2025 à 16h49 par Laurent GALBES.