



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004402

Client : GOMES GILLES

Contact : 0650600377

Crée par Patrice PELAGALLI

le 11/07/2025

Expire le 09/10/2025

39 IMPASSE GAY LUSSAC  
83000 TOULON

Heure prévue : 13:00

## Notes

DEMANDE DE VISITE POUR EVALUER LES VEHICULES QUI PEUVENT ACCEDER  
AU CHANTIER.

MERCI.

### Personne sur place

TEL MR GOMES

### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 50m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Coulage radier piscine

Attention passer par rue Augustin Thierry et rue mignet  
Veillez a ne pas avoir de véhicules garés dans cette rue  
Autorisation de voirie avec blocage de rue obligatoire  
Accès pompe BQA avec 50 ml de tuyaux  
Prevoir technicien supplémentaire  
Protection des sols de la rue obligatoire  
Toupie 4x4 max  
Prévoir big bag pour lavage goulotte toupies  
Vidanges et lavage pompe en centrale

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### **### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1