



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004520

Client : BLEU CARQUEIRANNE

Contact : 0620620762

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 24/07/2025

Expire le 22/10/2025

289 CHEMIN DU PARADIS  
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 10:00

## Notes

URGENT VISITE CHANTIER VENDREDI 25 JUILLET 2025 IMPERATIF ENTRE 8H ET  
10 H

## ### Personne sur place

MR BREJON SUR PLACE

## ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 110m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage radier piscine environ 15m3 béton retardé

Fort pourcentage de pente chargé à 2m

Interdiction 15t

Demande dérogation vu avec client sur place que nous avons possibilité de bloquer une voie de circulation au niveau du chemin du paradis avec une personne qui fait la circulation

Il faut faire cette demande à la mairie

BQA 110 m de tuyaux 1 technicien supp prévoir deux sacs de ciment pour amorçage

Pose tuyaux en descente sur 55 m

Préco à la personne sur place ( à faire à notre client )

Protection voirie de tout le cheminement de la tuyauterie et protection de voirie au niveau du stationnement pompe et toupie

Prévoir de quoi laver les goulottes des toupies

Faire passer la colonne bien contre le mur et stationner la pompe devant la première villa du chemin le voisin est d'accord au client de s'organiser avec et ne pas empêcher l'accès au chemin du paradis

Confirmer cubage formule BQA et cadence

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1