



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004555

Client : DU ROND POINT***

Contact : 0681095469

Crée par Stephan DA SILVA

le 25/07/2025

Expire le 23/10/2025

ROND POINT
83170 BRIGNOLES

Heure prévue : 07:00

Personne sur place

CIRYL SUR PLACE ET STéPHANE DASILVA

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m

Amorçage : coulis

Lavages : Lavage Chantier

28ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Coulage plancher bac acier

R 3 R 2 R 1

Pour le R3 36 et le R2 pompe 36/28/27

R1 pompe 20/27/28

1 technicien sup pour chaque intervention

0,5 coulis amorçage (1m3 pour la premier intervention avec 36)

Pour le R3 et R2 50/60 de tuyaux

ATTENTION CE BE SONT PAS DES DALLAGISTES QUI METTE EN OEUVRE CE SONT DES CARRELEUR

JE PENSE QUIL VAS Y AVOIR UN PROBLEME SUE LA MISE EN ŒUVRE CAR IL FAUT DES ÉQUIPEMENT TYPE CROCHET ET SAVOIR MANŒUVRER UNE COLONNE DE 50m de tuyaux

Prévoir un manitou ou une grue pour monter les tuyaux aux étages

Prévoir point d'eau pour lavage tuyaux

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1