



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004583

Client : GALLO GILLES

Contact : 0642211756

Crée par Stephan DA SILVA

le 29/07/2025

Expire le 27/10/2025

429 CHEMIN DES PLAINE  
83660 CARNOULES

Heure prévue : 10:00

## Notes

déjà visité par Fabien en février à un autre ouvrage à réaliser probablement en BQA

## ### Personne sur place

MR GALLO SUR PLACE TEL:0642211756

## ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

20ml, Tuyauterie : 20m

## ### Photos et Commentaires

Coulage fondation coffré

béton retardé obligatoire

préco client:

faire passer la colonne de tuyaux sur le côté de la fondation de ne pas poser les tuyaux sur e coffrage

protection avec bâche ou polyane des escaliers et du cheminement des tuyaux

proposition au client de la pompe city avec un technicien supp pour faciliter la faisabilité 20/25 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour l'amorçage car mise en œuvre compliqué avec des tuyaux en 100

ou BQA avec 35 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

INTERDICTION 3t5

un cubage fixe serai idéal car accès loins pour attente avec des tuyaux

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 31/07/2025 à 12h10 par Fabien FERRARO.*