



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004698

Client : RB CONSTRUCTION

Contact : 0778267420

Crée par Liza SINI

le 07/08/2025

Expire le 05/11/2025

243 AVENUE DU SOLEIL
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

TEL 33753903890

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage terrasses

Interdiction 15 t dérogation obligatoire

Chantier déjà coulé avec pompe 36ml mais pas adapté

Accès pompe bqa de tout en haut avec 40 ml de tuyaux

Prevoir 3 sacs de ciments pour amorçage

Vidange et lavage pompe en centrale

Toupies 8x4 mais pas 8x2

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 07/08/2025 à 15h20 par Stebane GARCIA.