



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004833

Client : LAI GEORGES

Contact : 0625271828

Crée par Liza SINI

le 25/08/2025

Expire le 23/11/2025

378 CHEMIN DE GUIRAN  
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 08:00

### Personne sur place

MR LAIE SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Faire devis avec pompe 27 retour bac plein ou expliquer au client qu'il perd 300/400 litres de béton qu'il peu récupéré si nous le mettons dans un Beto bag

Interdiction 3t5

Preco client vu qu'il devais faire des coffrages très solides car il y aura beaucoup de poussé par le béton

Béton S2 S3 a confirmer avec client

Conseil de prendre une pompe à béton

Si coulage en direct client prévenue que même avec les goulottes nous ne pourrons pas envoyer le béton de partout

Et Laure accès est impossible sinon nous allons casser le carrelage

Pompe 27 reste dans le chemin

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### **### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 26/08/2025 à 10h42 par Fabien FERRARO.*