



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005020

Client : DE CAROLIS SEBASTIEN

Contact : 0686740789 0686740789

Crée par Liza SINI

le 09/09/2025

Expire le 08/12/2025

21 RUE DE LA ROSERAIE
83260 LA CRAU

Heure prévue : 10:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

MR DE CAROLIS SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage accès maison

ATTENTION client pas professionnel et mise en œuvre avec réglées

mise en œuvre très longue

ATTENTION aux attentes

demande de autorisation de stationnement sur une partie de la voirie

preco aux client de prévoir une bâche pour protection de la voirie et prévoir pour lavage goulotte toupie

client prévenue qu'il manquera 300/400 l résiduel de béton dans la pompe

mais la pompe aurai la possibilité de vidanger la trémie a la fin de l'ouvrage devant le portail à l'intérieur du chantier

selon client environ 6m³ Béton S3 car il y a une partie en descente, client au courant que le S3 sera trop ferme pour la mise en œuvre de la partie la plus plate de l'ouvrage

BETON retardé obligatoire au vu du temp de mise en œuvre pour facilité celle ci

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	6
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 28/10/2025 à 11h34 par Fabien FERRARO.