



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005099

Client : NJN CONSTRUCTION ***

Contact : 0626394604 0674665430

Crée par Axel STRINI

le 16/09/2025

Expire le 15/12/2025

8 ROUTE DE LA VISTE
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

CYRIL NJN SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Proposition au client 2 possibilité avec la BQA

1 solution dans le chantier quand la grue n'est plus là avec du terrassement à faire

ou BQA de la route avec 80m de tuyaux 1 technicien supp

pour une histoire de coût le client garde la grue et désir couler le 29/30-09

attention aux cadences benne de 400litres et une zone de coulage en bout de flèche

interdiction 19t

déjà livré charge complète en 4x4 - 3 m³

coulage de terrasse attention vu les température et le temp de vidange conseil retardant

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 18/09/2025 à 17h01 par Laurent GALBES.