



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005300

Client : BELLALI IMEL

Contact : 0641387379 0641387379

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 02/10/2025

Expire le 31/12/2025

717 CHEMIN DE L UBAC
83200 TOULON

Heure prévue : 16:00

Personne sur place

CLIENT INJOIGNABLE _CLIENT DE MR BELLALI SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 85m

Amorçage : ciment

Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage d'un chemin en béton avec un fort pourcentage de pente

formule BQA béton ferme S2

retard conseillé mise en oeuvre compliqué

Le client désir un béton fibré ATTENTION vérifier avec labo si il existe une formule BQA avec fibre (conseil au client de mettre en plus du treillis soudé et de faire des

fondations d'arrêt de la dalle et polyane)

le client ne sait pas si il vas mettre en oeuvre en une ou deux fois

- Si en une seule intervention BQA 80-85M de tuyaux, un technicien supp, 2 sacs de ciment pour amorçage

- Si en deux fois le client désir couler la première partie avec 40m de tuyaux (idem technicien ciments etc)et seconde 80-85m de tuyaux pour couler la partie du bas

ATTENTION si solution en deux fois il vaudrait mieux conseiller au client de faire la parties la plus lointaine et la partie la plus proche dans un second temps

lavage centrale

INTERDICTION 13t ET AUTORISATION DE BLOCAGE D4UNE VOIE DE CIRCULATION;

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	24
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	80
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	24
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVR	1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	8
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	8
00128004	FIBRE METAL HE1/50 CARTON 25KG	840

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 02/10/2025 à 17h24 par Fabien FERRARO.