



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005407

Client : GKE BATI RENOV

Contact : 0753782303

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 09/10/2025

Expire le 31/12/2025

718 RUE DU COLOMBIER
83200 LE REVEST LES EAUX

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

MESSIA SUR PLACE 0753782303

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 65m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Réalisation villa individuelle R 1

Interdiction 5t

Première intervention fondation avec des rendants (béton bloacage) toute les précos suivantes sont vu avec client sur place

VS en agglo banche préparer des madriers et des échafaudages pour poser la colonne

de tuyaux

Mur soutènement idem pour la préparation

Protection du chemin de colonne tuyaux

Possibilité de couper par les restanques du voisin à voir jour du coulage

1 technicien supp prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

60-65 tuyaux

Faire débarrasser devant le portail pour que la pompe se stationne

Libérer les places de parking pour stationnement camion

4x2 4x4 parce que pas de possibilité de faire demi tour

Le client étudie par rapport au coût que nous restions stationner sur les places de parkings et que nous vidions en direct dans des tuyaux qu'il préparera avec des renfort en dessous pour que ça ne casse pas vu le poids et la distance où nous devons acheminer le béton et il n'aura pas de béton pour blocage puisque il faudra un béton fluide pour que cela puisse couler dans ses tuyaux, si cette solution attention aux attentes

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1