



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005432

Client : DUSSART LAURENT

Contact : 0633810865 0633810865

Crée par Liza SINI

le 10/10/2025

Expire le 31/12/2025

1 AVENUE LAURENT MOUTTON
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

CLIENT

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Dallage rampe accès

Beton s2 /s3

Desactive

8m3 sur 2 jours

Confirmer le cubage du 2ème jour

Conseil beton retarde

Plus fibre

Attention aux fibres avec du s2

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00128254	BETON PAREMENT NATUREL 6/16 REVEST	7.5
00176604	FIBRE POLYPRO. STRUCTURELLE ST42	15
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104944	DESACTIVANT BETON VBA 2012 JAUNE 18L-6/16	1

Rapport généré le 17/10/2025 à 14h28 par Laurent GALBES.