



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005509

Client : JILLET DAMIEN

Contact : 0660442961 0660442961

Crée par Thierry TROIN

le 16/10/2025

Expire le 31/12/2025

191 IMPASSE DE L OLIVIER
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

DAMIEN SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

BQA, tuyauterie : 35m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage plage piscine faible épaisseur

Environ 4m3 selon client

Client pas sur d'avoir le chantier encore souhaite un devis

(pour info pas de possibilité de bloquer la route pour mettre la pompe 36)

Demande autorisation blocage une voie de circulation et dérogation 26t (livraison en 6x4 car si nous livrons en 4x2 nous ne pourrons pas remplir le camion à pleine charge à cause des grosses montées)

BQA 35m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Protection de la voirie avec bâche

La toupie doit faire demi tour 100m avant le chantier pour finir de montée à la pompe en marche arrière

Prévoir lavage centrale pour la pompe et prévoir pour lavage goulotte toupie

Client mis au courant qu'il pouvait perdre 300l de béton restant dans le bac de la pompe

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1