



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005853

Client : RAMEL JEAN LUC

Contact : 0684993804

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 20/11/2025

Expire le 31/12/2025

29 MONTEE DES AMOUREUX
83210 SOLLIES PONT

Heure prévue : 06:00

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE 0684993804

Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

Photos et Commentaires

Interdiction 3t5 le client a fait la demande en mairie

Coulage chemin accès avec pente beton S3

Le client va mettre du treilli soudé vu avec lui de le mettre à l'avancé que les toupiés ne roule pas dessus vu aussi avec client il va faire passer de la canalisation dans le chemin et il y a un regard il est au courant que en 32 t il y a de forte chance de déchausser le regard et potentiellement casser les canalisations

Nous avons évoqué de faire la livraison en 4x2 pour limiter



le risque même si ça ne le supprime pas

À voir avec lui lors de la prise de commande

Et de plus en 4x2 les toupies en fin de coulage ne mordrons à peine sur la route

Le client mettra des plots

LE client est le cousin de Jean Luc atelier et le demande si il y a une possibilité de faire un effort sur le prix de cette livraison

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	8
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	4.8
00023329	OXYDE COLORANT OCRE 5KG	40
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1