



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005858

Client : PERSICOT DIDIER

Contact : 0609813552

Crée par Liza SINI

le 21/11/2025

Expire le 31/12/2025

48 AV DES MOULIERES
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

MR PERSICOT SUR PLACE _0609813552

Les Camions

Toupies

Pompes

Photos et Commentaires

Le client voudrait couler sur un béton existant le chemin d'accès a sa villa

environ 350 - 400m²

il ne sait pas si il va faire du désactivé (il attend le devis d'un professionnel pour appliquer)

si coulage en désactivé stationnement de la toupie devant chez le client (il doit s'organiser avec les voisins car nous les bloquerons)

et déchargement au dumper

ou si béton tradi ou coloré pompe 36 de l'extérieur

retour bac plein, protection de la voirie avec des bâches obligatoire

et toupies 8x4 avec stationnement sur une voie de circulation

INTERDICTION 15T et demande autorisation stationnement

Prévoir pour lavage des toupies

Mise au courant du client sur les ajouts d'eaux et les nuances qui peuvent changer avec les attentes et les ajouts d'eaux

ATTENTION vu avec client : il m'informe qu'il ne veux mettre que 5cm de béton alors qu'il y a du passage de véhicules, je lui ai vivement déconseillé et prévenue que nous ne pouvons garantir la solidité de l'ouvrage et les fissures à venir.

Le client doit venir au bureau béton pour voir les échantillons pour le béton coloré

ATTENTION REVENIR VERS MOI LORSQUE LE CLIENT AURA PRIS UNE Décision FINAL POUR CONFIRMER LE CR

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1