



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005876

Client : SVTP

Contact : 0652987009 0652987009

Crée par Enzo CIERLO

le 24/11/2025

Expire le 31/12/2025

16 ALLEE NOTRE DAME
83400 HYERES

Heure prévue : 09:00

Notes

VISITE 8X4 ? POMPE

BANCHER + DALLE 7M3

Personne sur place

CHEF DE CHANTIER PAR TEL

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 15m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dalle AB

Acces pompe BQA avec 15m de tuyaux (pente et câble ne permettant pas de mettre une 20ml) toupies 6x4 chargées a 5 m3

Vidange et lavage pompe en centrale

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	7
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	7
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1