



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005893

Client : GREGOIRE RICHARD

Contact : 0629754987 0629754987

Crée par Enzo CIERLO

le 25/11/2025

Expire le 31/12/2025

90 ALLEE DES FENOUILS  
83600 FREJUS

Heure prévue : 13:00

## Notes

DAVID GREGGIO DOIT ALLER SUR CHANTIER ET REVENIR VERS NOUS 01/12/25 -->  
RETOUR

RENDRE VISITE AU CLIENT COURANT DECEMBRE VOIR FIN DECEMBRE POUR  
VOIR LA FAISABILITE DU PROJET

DALLE AUTOUR PISCINE QUI VA ACCEUILLIR DALLE SUR PLOTS

POMPE NECESSAIRE

### Personne sur place

VISITE DAVID GREGGIO

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

## Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m  
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

36ml, Tuyauterie : 0m

### ### Photos et Commentaires

COULAGE DALLAGE POUR POSER DES PLOTS POUR SUPPORTER DES DALLES BETON

soit pompe 36 en flèche ou BQA avec 40m de tuyaux

( chantier déjà coulé en BQA )

si BQA prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Prévoir 1 betobag si BQA et 2 betobag si pompe 36 et lavage au depot de puget sur argence ( vu avec david ok )

le client doit prévoir des bâches de protection pour la voirie

pas d'interdiction de tonnage

s'organiser avec le voisin du fond de l'impasse car nus le générerons surement

le client doit prévoir une aire de lavage pour les toupies

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

