



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007295

Client : AB MG (267370)

Contact : 0766527977

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 28/05/2026

Expire le 12/06/2026

**583 CORNICHE PIERRE JULES ESCUDIER
83210 SOLLIES TOUCAS**

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

MERCI DE MODIFIER L'ADRESSE CHANTIER AU 593

Les Camions

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 18m
Amorçage : coulis -> 0.5 m³
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction 3t5 et interdiction d'avoir des toupies avant 9h et après 16h sur Sollies toucas

Coulage deux plancher

Celui du bas avec 12m de tuyaux et celui du haut avec 6m

0,5m3 coulis amorçage et premier chauffeur aide à mettre les tuyaux

La pompe doit dépasser la chantier pour allez faire demi tour et arriver dans le bon sens

Faire débarrasser les palettes d'agglos



Débarrasser le mélange à béton et bétonnière

Faire aussi lever la voiture en haut sur la plate-forme



Faire lever les ferrailles et treillis

La pompe doit absolument faire demi tour en haut pour repartir

Si rien n'en enlever la pompe ne doit pas monter

Commencer par le dallage du bas

Confirmer formule cubage cadence

BÉTON RETARDÉ OBLIGATOIRE

VIDANGE TRÉMIE EN HAUT DANS BETOBAG OBLIGATOIRE ET LAVAGE CENTRALE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 01/06/2026 à 16h52 par Fabien FERRARO.