



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007460

Client : GUILBAUD JOEL (271874)

Contact : 0622790176 0622790176

Crée par Liza SINI

le 22/06/2026

Expire le 07/07/2026

**LES ANDUES CHEMIN DES ANDUES
83390 CUERS**

Heure prévue : 12:00

Notes

ff le 22062026 --> 2 appels clients + messages pas de réponse

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

LE CLIENT EST ASSEZ PRESSE

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Coulage en direct

Chemin d'accès

Béton retardé attention chemin en descente

Béton fermé s2 ou s3

Attention si S3 arrive trop souple ne tiendra pas dans la descente

Vu avec client de mettre les treillis soudé au fur en a mesure

Et de ne pas coffrer le chemina 2.60 sinon les toupies ne pourraient pas tourner

Il va coffrer que un côté et fermera au fur et à mesure de l'avance



Sortir à la sortie but direction cach piscine



Prendre la D97 direction cuers et à ce panneau à gauche

En montant rester toujours à gauche

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	4.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1