



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007466

Client : SARDI CONCEPTION (261938)

Contact : 0678317358 0678317358

Crée par Liza SINI

le 22/06/2026

Expire le 07/07/2026

**12 ALLEE DE LA ROCHE TAILLEE
83400 HYERES**

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE _CLIENT PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

BQA, Tuyauterie : 50m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Intervention pour coulage une terrasse

Possibilité Pompe 46 mais à cause du gros chêne qui ne peut pas être coupé passage en pompe à tuyau

BQA 50m plus ou moins de tuyaux

1 Tech supp

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Retour bac plein

Protection de tout le cheminement de la colonne de tuyaux

Béton retardé

Confirmer, formule cadence et cubage à la prise de commande

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

