



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007504

Client : M CONSTRUCTION*** (265515)

Contact :

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 01/07/2026

Expire le 16/07/2026

163 CHEMIN DE LA MOUNINE
83220 LE PRADET

Heure prévue : 10:00

Notes

0633499254

Personne sur place

0633499254 LUC SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 3t5 sauf livraison centre ville

le client a une dérogation 32t ce la faire envoyer

les toupies devront monter en marche arrière du bas de l'impasse

vu avec luc si possibilité de mettre quelqu'un pour faire la circulation pour sortir et rentrer de l'impasse

BIEN LIRE LE CR

pour les fondations :

pompe 27 avec 6m de tuyaux (prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage)

la pompe doit laisser la trémie dépasser du chantier pour que les toupies stationnent le long du mur afin de laisser passer les voitures

pour les banche:

pompe 36 avec blocage de voirie, luc devrait faire une demande de blocage de voirie

faire un point avec lui pour avoir cette autorisation

retour bac plein dans les deux cas

le client doit prévoir protection de la route avec bâches obligatoire

prévoir pour le lavage des goulottes toupies

BETON RETARDE OBLIGATOIRE

FAIRE UN POINT AVEC LE POMPISTE APRES LE COULAGE DES BANCHES CAR
LE TROU DE LA MAISON VA ETRE AGRANDI A LA SUITE DES 2 PREMIERS
COULAGES

POUR SAVOIR QUELLE POMPE IL FAUT POUR LA SUITE DES INTERVENTIONS

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1