



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007514

Client : GUEIRARD SANDRA (281263)

Contact : 0673576158

Crée par Liza SINI

le 03/07/2026

Expire le 18/07/2026

**1648 AVENUE DE TOULON
83260 LA CRAU**

Heure prévue : 09:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

TEL:0673576158 CLIENT ET CLIENTE SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

coulage terrasse en direct et dalle béton dans poulailler

client au courant que même avec les goulottes il manque un peu pour arriver au bout de l'ouvrage il faudra tirer le béton

Béton S4 retardé

le client me parle de béton fibré nous avons évoqué de mettre du treillis soudé a la place de la fibre

selon client 8m³ a confirmer a la prise de commande

vu avec eux que si ils veulent 9m³ il vaut mieux faire en 6x4

le client doit couper les branches du chêne gênantes et couper a la demande si besoin

faire déplacer les voitures ou il y avait le 4x4 le jour de la visite

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	9
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	9
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

