



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007578

**Client : FRIANT JEAN CHARLES
(161531)**

**Contact : 0614387854 0953923759
0614387854**

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 20/07/2026

Expire le 04/08/2026

**25 RUE DE NARVIK
83200 TOULON**

Heure prévue : 08:00

Notes

APPELE 1 H AVANT LE PASSAGE

Personne sur place

0614387854 MR FRIANT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : bigbag brouette baille

Pompes

**20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale
Lavage Centrale**

Negoce

Protections**Sols****Voirie/Route****### Autorisation de Stationnement**

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Coulage radier piscine et petite dalle béton

Client au courant des pertes de béton possibilité de recuperer en betobag lavage centrale ou retour bac plein

Béton retardé

Attention client mise en garde sur le risque de passer des camions sur le rail portail électrique et entrée déjà fissuré nous ne pouvons être tenue responsable

Faire lever le camion vert et la voiture à l'angle et les voisins d'en face sinon toupie et pompe ne peuvent pas rentrer

Une fois la pompe dans le chantier la toupie vas dépasser de chez le client nous allons bloquer l'impasse

Le client doit s'organiser avec ses voisins la toupies ne pourra pas s'enlever à chaque passage

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 R3	3
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	

00003710		1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 27/07/2026 à 10h29 par Fabien FERRARO.