



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-BPE26007599**

Client : THIBERT Jean Yves (287279)

Contact : 0652703550

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 27/07/2026

Expire le 11/08/2026

6 BOULEVARD RENE COTI  
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 08:00

### Personne sur place

TEL:0652703550 OLIVIER SUR PLACE

### Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

Pompes

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

### Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

2 coulages sur chantier

une dalle béton, et mur de séparation voisin fondation

pour la dalle béton accès tout camion la toupie stationne devant le numéro 6 dans l'impasse

faire devis au client avec des attentes, déchargement a la brouette a chenille normalement

prévoir pour lavage goulottes toupies, béton retardé

pour le coulage du mur de séparation le client sur place m'indique que les travaux se ferai en novembre

nous n'avons pas pu accéder au chantier par chez le voisin pour voir le positionnement de la pompe

faire devis au client avec pompe 20m et 4x4 ou 4x2 surement de la tuyauterie supplémentaire, il y aura des redans ( blocage )

ou pompe 27-36 de la route de derrière avec autorisation de blocage voirie accès tout camion

faire devis sous réserve de validation d'accès lorsque le terrassement sera fait ( retourner sur place pour valider l'accès )

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description                 | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1        |