



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007709

Client : GB CONSTRUCTION RENOVATION (282011)

Contact : 0624263915

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 01/09/2026

Expire le 16/09/2026

**20 PLACE AMIRAL RONARCH
83220 LE PRADET**

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

0624263915 BEN SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : brouette baille aire de lavage

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle béton garage en direct

Accès très serré

Charger premier camion À 2,5 m3

Car si le chauffeur doit descendre en marche arrière risque de déversement béton

Si ok pour le premier chauffeur adapter en fonction 2,5 ou 3m3

Vu avec client de garder le dumper sur chantier

Pour le jour du coulage si le camion ne peu pas rentrer dans le portail

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1