



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007732

Client : VAREILLE MARC (152364)

Contact : 0656823356 0656823356

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 03/09/2026

Expire le 18/09/2026

**18 RUE HENRI MATISSE PORTAIL : 2110A
83400 HYERES**

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

CLIENT PAR TELEPHONE ET MACON SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

**Lavages : aire de lavage baille
brouette**

Pompes

**20ml, Tuyauterie : 30m
Amorçage : coulis -> 0.5 m³
Lavages : Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1**

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

**Cheminement
de colonne
tuyaux**

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

INTERDICTION 15T FAIRE DEROG 16T

POMPE 20 AVEC ENTRE 20-30 M DE TUYAUX

1 TECHNICIEN SUPP

PREVOIR 0.5M³ COULIS AMORCAGE

LE CLIENT DOIT PREVOIR LA PROTECTION DES SOLS OBLIGATOIRE AVEC DES BACHES PREVOIR POUR LE LAVAGE DES GOULOTTES TOUPIES

VU SUR PLACE AVEC LES MACONS DE NE PAS FERRAILER NI FERMER LE COFFRAGE ET NE PAS METTRE LE CANIVEAU JUSQU'AU PREMIER REGARD? POUR QUE LA POMPE SE METTE EN PLACE

ATTENTION SINON LA POMPE NE POURRA PAS SE METTRE ET LES TOUPIES NE POURRONS PAS VIDER DANS LE TREMIE VU LA HAUTEUR DU BAC

ENSUITE LA POMPE SE LEVERA ET LA DERNIERE PARTIE POURRA ETRE VIDER EN DIRECT

NE PAS METTRE LA POMPE DANS LA RAMPE

CONFIRMER CUBAGE FORMULE CADENCE AVEC CLIENT ATTENTION IL Y A DES PENTES

FAIRE UN RAPPEL AUX CLIENT SUR LES PROCEDURE D'AJOUT D'EAU QUI PEUVENT CHANGER LES NUANCES SUR DES BETON COLORE

NOUS NE POURRONS ETRE TENUE RESPONSABLE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 09/09/2026 à 15h17 par Clement POTHRAT.