



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-CAR26053483

Client : LE COCHONNEC ARNAUD *** (253619)

Contact : 0612072504 0612072504

Crée par Guillaume RIQUIER

le 03/09/2026

Expire le 11/09/2026

9 CH DU BON Puits INTERDICTION 19T ET ENTRE 8H-9H ET
16H-17H
83390 PIERREFEU DU VAR

Heure prévue :
10:00

Personne sur place

MAÇON SUR PLACE ET GUILLAUME RIQUIER CARNOULES

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Demande autorisation livraison beton pour pierrefeu
acces 4x4 4x2



vu avec maçon et guillaume au vu de l'accès une toupie
de 32 ou 26 t

trop risqué car la toupie devra mettre les roues en bord de
pierre ou mordre dessus

ce qui pourrai entrainer une dérobement de la restanque



prevoir pour lavage toupie

pompe 20 avec 3 à 6m de tuyaux

au vu des chaleurs prévoir béton retardé

faire un point avec le pompiste a la suite du premier
coulage pour le coulage du VS pour savoir ou il tombe
avec la flèche

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4 R3	14
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	14
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

Rapport généré le 08/09/2026 à 11h57 par Fabien FERRARO.