



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-FLA24064240

Client : BORSATO ERWAN

Contact : 0627247471

Crée par Olivier CERES

le 13/08/2024

Expire le 28/08/2024

24 RUE PASTEUR
83340 CABASSE

Heure prévue : 10:00

Notes

vompte rendu wilfried initial:

??Interdiction 19T

?? Autorisation de voirie sans blocage de circulation?? pour obtention?? ?? contexte tendu du propriétaire avec l'urbanisme. ??

réalisation rénovation plancher intérieur 1er étage, maison de village CV - cubage 5 m3 -
? selon client- formulation retardée obligatoire

?? protection des sols et façades par l'intermédiaire de Polyane à sa charge??

??projet début Aot.

pompe BQA avec 30ml + retour bac plein. ?? nettoyage des tuyaux Rdc.

* accès 4x4 uniquement ?? prévoir big bag pour lavage des goulottes.

lors du dernier coulage nous avons bloqué "tout le village" , la police ne veut pas re donner d'autorisation de voirie.

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	5
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	40
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage plancher r 1 rénovation __1 ère possibilité par la rue pasteur : __autorisation de voirie sans blocage de voirie , protection des sols , __Accès pompe bqa avec 20m de tuyaux __Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage pompe __Toupies 4x2 __Prévoir big bag lavage goulotte toupies __Retour bac plein et lavage en centrale __2 ème possibilité : __Coulage par la rue Frédéric mistral attention aucune voiture de devra etre stationnée en face de cette rue afin de permettre a la toupie de manoeuvrer pour reculer a la pompe__Blocage de rue donc autorisation obligatoire __Protection des sols __Accès pompe bqa avec 40 ml de tuyaux __Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage pompe__Prévoir big bag lavage goulotte toupies __Retour bac plein et lavage en centrale