



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071920

Client : AUBIN MARIE JOSEPHE (054130)

Contact : 0690435146

Crée par Olivier CERES

le 11/08/2026

Expire le 26/08/2026

QUARTIER GAROUVIN 505 IMPASSE DES ALOUETTES
83890 BESSE SUR ISSOLE

Heure prévue : 07:00

Personne sur place

CLIENTE SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Interdiction 13t

Vidange en direct coulage une partie d'un chemin

Béton ferme partie en pente avec fibre

A confirmer a la prise de commande

Attention, le client me parle de béton liquide, je lui ai bien dit que le béton ne tiendrait pas en place vu la pente

Une fois en haut du chemin, rester sur la gauche, prévenir les Chauffeur

Ils ne vont couler que 3 m³ l'année prochaine, il faudra faire plus de béton dans le chemin, il faudra repasser sur place car il y a des aménagements à faire pour que la Toupie puisse tourner

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102131	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S3	3
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	3
00176604	FIBRE POLYPRO. STRUCTURELLE ST42	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1