



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-LON25036067

Client : SUDITEC

Contact : 0660050307 0660050307

Crée par Vincianne JOFFRE

le 23/07/2025

Expire le 21/10/2025

195 CHEMIN DES RESEDAS  
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 10:00

### Personne sur place

0660050307 CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

### Photos et Commentaires

Coulage dalle béton et fondation

Confirmer cubage avec client

Proposer au client pompe 20 pour faciliter la mise en œuvre

Le client désir 7m3 un 4x2 et un 4x4

Avec 45 minutes entre les deux camions

Car le premier va reculer pour couler la dalle et quand il va avancer sur l'ouvrage il faudra remettre les treillis et les coffrages

Béton retardé conseillé en S4

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 23/07/2025 à 15h40 par Fabien FERRARO.*