



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-PSA24006839

Client : HARCO

Contact : 0782804365

Crée par Romain LANDES

le 13/06/2024

Expire le 28/06/2024

A COTE EGLISE
83300 DRAGUIGNAN

Heure prévue : 00:80:0

Notes

VISITE POUR COULAGE PLANCHER DANS LA VIEILLE VILLE DE
DRAGUIGAN

LE CHANTIER EST A COTE DE L EGLISE
DEROGATION 19T POUR LES MATERIAUX

APPELER JOSE LE CONDUCTEUR DE TRAVAUX POUR LA PRISE DE RDV
0782804365

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 4x2

Pompes 20ml

Photos et Commentaires



Accès chantier



Coulage plancher intérieur rénovation. __Attention dérogation obligatoire passage par rue piétonne place du marché __Coulage depuis la place saint clair. Autorisation de stationnement et réservation de la place complète sans aucun véhicule de garés. Protection des sols obligatoire. Accès pompe 20ml avec 25 ml de tuyaux et un technicien supplémentaire. Prévoir 0.5m3 de mortier amorçage. Toupie 4x2 4x4 . Prévoir big bag pour lavage goulotte. Prévoir emplacement pour laver les tuyaux. Prévoir vidange bac de pompe sur place ,attention !!! retour bac plein non envisageable au vu de la distance. Appel chef de chantier pour venir chercher les camion a la barriere de la place.

Rapport généré le 20/06/2024 à 16h52 par Stebane GARCIA.