



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN24044326

Client : THOMAS MICHEL

Contact : 0603967177

Crée par Laura JOSSERAND

le 16/07/2024

Expire le 31/07/2024

CHEMIN DU PIED DE LEGUE
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 13:00

Notes

COULAGE IMPERATIF EN PREMIER TOUR.
POSSIBILITE DE NUANCE DANS LE BETON

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	15
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	15
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	15

Les Camions**Toupies****4x4****Pompes****20ml****### Photos et Commentaires****Cables divers**

Attention câble bas dans le passage les faire relever le jour de la livraison

Accès chantier

Réalisation dallage béton S4 conseillé __ Attention faire lever le petit morceau de butte sur la droite pour que la pompe puisse stabiliser __ Lavage sur place

Dépasser le numéro



Dépasser le numéro 662 puis chantier sur la droite maison neuve sur la butte __Attention coffret déjà cassé à l'entrée du chantier

Tonnage

Interdiction 19t

Sécurité



Faire décaisser le petit morceau pour stabilisation de la pompe __ Sur la gauche terrain rapporté la pompe ne doit pas être proche du bord

Tuyauterie



2/3 tuyaux supp selon positionnement __ Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage

