



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SGC26021639

Client : URBAVAR * (131536)**

Contact : 0647625961

Crée par Mylene BRUNET

le 07/09/2026

Expire le 22/09/2026

**51 IMPASSE DE L'OZONE
83160 LA VALETTE DU VAR**

Heure prévue : 12:00

Personne sur place

CHEF DE CHANTIER

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

8x4

Lavages : baille brouette

Pompes

**36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale**

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage fondations et murs

Attention blocage de l'impasse

Pompe 36ml

Toupies 8x4 chargées à 7m3

Lavage pompe en centrale

Possibilité de couler avec une pompe BQA et environ 35 ml de tuyaux

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1