



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24120027

Client : GIAI DOMINIQUE

Contact : 0659017145

Crée par Stéphane LAMBERT

le 06/05/2024

Expire le 21/05/2024

89 CHEMIN DE SAUVEBONNE GUIDAGE 06 59 01 71 45
83210 SOLLIES PONT

Heure prévue : 11:00

Notes

Tél du client: 06 59 01 71 45

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 4x2

Pompes 20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage radier béton __ Béton retardé __ Confirmer cubage formule et cadence avec client __ Attention le client vas mettre 5cm d'épaisseur à certain endroit je l'ai informé

que pour du passage de voiture ça risque de casser

Faire couper les branches __Lavage pompe sur place